平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－五十崎】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	25項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	25項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	2.1			2.3			1.9			2.5			2.5	1.9	2.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.11									0.11	0.11	0.11
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.07			<0.06			0.07	0.07	0.035
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			0.002			0.002	0.001	0.0015
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.026									0.026	0.026	0.026
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				11.6									11.6	11.6	11.6
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	13.1	13.3	12.5	10	9.8	9.8	11.6	14.1	15.9	19.2	17.5	11.8	19.2	9.8	13.21666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	77.7			81			79.7			99			99	77.7	84.35
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	134			147			150			171			171	134	150.5
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.075
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	6.7	6.875
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－平岡】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	6	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28	0	2.833333333
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.032									0.032	0.032	0.032
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			0	0	0
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.002			<0.001			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00075
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.00075
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.004			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				5.8									5.8	5.8	5.8
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.3	5	6.2	6	6.1	4.7	5.3	6.2	6	7	5.7	5.1	7	4.7	5.716666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	53.6			59			53.8			62.6			62.6	53.6	57.25
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	84			98			91			99			99	84	93
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.225
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.2	7	7.1	7	7	6.9	7	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.075
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－大久喜】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0.666666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.7									0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.037									0.037	0.037	0.037
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.0002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.09			<0.06			0.09	0.08	0.0425
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				5.3									5.3	5.3	5.3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	6.9	5.7	7.3	5.6	5.7	5.6	4.7	6.1	6.6	6.8	7.6	5.5	7.6	4.7	6.175
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	57			55			49.8			61.6			61.6	49.8	55.85
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	88			91			90			98			98	88	91.75
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.1	7	7	7	7	6.9	7	7	7.1	7.1	7	7.1	7.1	6.9	7.025
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－谷・成内】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	23項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	23項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.014									0.014	0.014	0.014
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.12			0.15			0.1			0.15	0.1	0.0925
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.001
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.004			0.006			0.004			<0.001			0.006	0.004	0.0035
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.002	0.0015
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.7									4.7	4.7	4.7
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.1	4.1	4.4	4.3	3.6	4.2	4.4	4.5	4.6	4.2	4	4.6	3.6	4.216666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	57.2			61			54.2			57.8			61	54.2	57.55
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				93									93	93	93
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.058333333
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－下宿間】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	25項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	25項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0.25
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				1.1									1.1	1.1	1.1
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.1			<0.08			0.1			0.11			0.11	0.1	0.0775
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.049									0.049	0.049	0.049
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.1			0.21			0.08			0.21	0.08	0.0975
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				6.1									6.1	6.1	6.1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.7	7	6.8	7.3	6.9	6.5	6.6	7.6	7.4	8.3	7.5	8.3	6.5	7.266666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	75.9			75			68.9			55			75.9	55	68.7
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	112			115			112			94			115	94	108.25
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.5	6.675
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－川上】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	23項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	23項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.12			0.42			0.26			0.07			0.42	0.07	0.2175
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.01			0.004			<0.001			0.01	0.004	0.0045
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.004			<0.003			<0.003			0.004	0.004	0.002
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.001			0.003	0.001	0.002
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.009			0.019			0.009			0.001			0.019	0.001	0.0095
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.006			0.003			<0.001			0.006	0.003	0.003
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.014									0.014	0.014	0.014
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.5									4.5	4.5	4.5
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.2	5	5.1	4.8	4.4	4.5	4.9	4.6	4.5	4.4	4.1	5.1	4.1	4.591666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				49									49	49	49
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	74			78			86			86			86	74	81
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.125
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.433333333
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－新田】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月30日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0.333333333
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.12			0.2			0.35			0.13			0.35	0.12	0.2
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.007			0.005			0.001			0.007	0.001	0.00425
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.0025
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.01			0.016			0.011			0.005			0.016	0.005	0.0105
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.004			0.002			0.005	0.002	0.00375
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.3									4.3	4.3	4.3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.1	5.3	5.8	5.5	5	5.5	5.4	5.6	5.3	5.2	4.9	5.8	4.9	5.308333333
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	78.3			74			70.9			85.9			85.9	70.9	77.275
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	104			105			102			115			115	102	106.5
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.05
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	8	8	7.9	7.9	8	8	8	8	7.9	8	7.8	7.941666667
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.016666667

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）