平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－参川】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	22項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	22項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.09			0.13			0.08			0.13	0.08	0.075
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00125
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.004			0.006			0.005			<0.001			0.006	0.004	0.00375
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00125
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.3									3.3	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.4	4.4	4.8	4.4	4.2	4.1	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.8	4.1	4.391666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				46									46	46	46
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				69									69	69	69
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.066666667
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7	7.125
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－町下京の森】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	23項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	23項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.013									0.013	0.013	0.013
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			0	0	0
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.006			0.006			0.005			0.002			0.006	0.002	0.00475
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.00075
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.009			0.011			0.009			0.004			0.011	0.004	0.00825
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.3									3.3	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.1	3.8	3.4	3.9	3.9	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	3.9	3.9	4.1	3.4	3.858333333
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	58.8			58			59			67.3			67.3	58	60.775
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				80									80	80	80
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.3	<0.3	1.2	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.6	0.4	1.2	0.3	0.325
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	8	7.9	7.9	8	7.9	7.9	7.8	7.8	8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	4	1	0.416666667
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－恩地町上】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.3									0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.055									0.055	0.055	0.055
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.11			<0.06			0.11	0.11	0.0275
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.007			0.003			0.002			0.002			0.007	0.002	0.0035
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			<0.002			<0.003			<0.003			0.004	0.004	0.001
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.009			0.007			0.005			0.003			0.009	0.003	0.006
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.2									4.2	4.2	4.2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.1	3.9	4.1	4.1	4.1	3.9	4	4.2	4.3	4.4	4	3.8	4.4	3.8	4.075
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	97.4			126			130			106			130	97.4	114.85
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	124			155			160			137			160	124	144
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.7	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.266666667
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.9	8	8	7.9	8	8	8	8	7.9	8	7.9	7.9	8	7.9	7.958333333
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－寺村】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	6	2	0	1	0	0	1	0	6	2	6	0	1.5
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.09			<0.06			<0.06			0.09	0.09	0.0225
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.008			0.008			0.004			0.002			0.008	0.002	0.0055
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003			<0.003			<0.003			0.004	0.003	0.00175
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.011			0.015			0.008			0.005			0.015	0.005	0.00975
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003			<0.003			<0.003			0.004	0.003	0.00175
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.00325
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.036									0.036	0.036	0.036
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				0.016									0.016	0.016	0.016
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4									4	4	4
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.1	4.3	3.9	4.3	4.4	4	4.1	4.3	4.3	4.1	3.7	4	4.4	3.7	4.125
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	67.1			69			73.3			71.5			73.3	67.1	70.225
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	88			95			102			95			102	88	95
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	1.3	0.4	<0.3	0.4	0.4	<0.3	0.6	<0.3	0.9	0.6	1.3	0.4	0.45
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	8	7.9	8	8	7.9	8	7.9	7.9	8	7.8	7.925
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	5	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	5	1	5	1	1
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.5	0.4	0.075

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－立石】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	22項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	22項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.1									0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			0	0	0
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.003			<0.001			0.002			<0.001			0.003	0.002	0.00125
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.008			0.003			0.007			0.003			0.008	0.003	0.00525
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.001			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.016									0.016	0.016	0.016
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				2.9									2.9	2.9	2.9
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4	3.9	4.1	3.6	4.1	3.6	4.2	4.2	4.4	4.3	3.8	4.1	4.4	3.6	4.025
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				35									35	35	35
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				54									54	54	54
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	＜0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	8	7.9	7.8	7.8	8	7.8	7.9	7.9	7.8	8	7.8	7.875
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	＜1	<1	<1	＜1	<1	<1	＜1	<1	<1	＜1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－突合】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	24項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	24項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0.416666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				0.002									0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.013									0.013	0.013	0.013
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.12			0.08			0.12	0.08	0.05
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.001			0.006			<0.001			0.001			0.006	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.00175
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.011			0.003			0.005			0.011	0.003	0.006
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.001			0.002			0.004	0.001	0.00225
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.2									3.2	3.2	3.2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.4	3.5	3.8	3.6	3.7	4	4.5	4.3	4.3	4.1	4.1	4.5	3.4	3.908333333
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	86.7			59			82.1			78.1			86.7	59	76.475
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	120			81			126			116			126	81	110.75
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.6	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.3	0.141666667
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	8	7.8	7.8	8	7.5	7.7	7.9	8	7.9	8	7.9	7.9	8	7.5	7.866666667
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	0.166666667
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－中田渡】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	22項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	22項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	3	1	3	0	0.833333333
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			0.07	0.07	0.0175
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.006			0.006			0.007			0.003			0.007	0.003	0.0055
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003			<0.003			<0.003			0.004	0.003	0.00175
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.007			0.008			0.009			0.004			0.009	0.004	0.007
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.4									4.4	4.4	4.4
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4	3.9	4.6	4.3	4.4	3.9	4.3	4.4	4.4	4.5	3.6	4	4.6	3.6	4.191666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				29									29	29	29
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				60									60	60	60
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	<0.3	0.9	0.6	0.9	0.3	0.5
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.2	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.2	7.566666667
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	1	2	1	1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	2	1	0.666666667
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）

平成30年度水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－上田渡】

「水質基準に関する省令」（最終改正平成27年3月）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月17日	9項目 5月23日	9項目 6月20日	51項目 7月23日	9項目 8月8日	9項目 9月19日	22項目 10月17日	9項目 11月21日	9項目 12月18日	22項目 1月23日	9項目 2月20日	9項目 3月20日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.166666667
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.０４mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.02									0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0002									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0003									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.09			<0.06			0.09	0.08	0.0425
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.009			0.007			0.005			0.004			0.009	0.004	0.00625
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.006			0.003			<0.003			<0.003			0.006	0.003	0.00225
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.012			0.012			0.008			0.006			0.012	0.006	0.0095
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			<0.002			<0.003			<0.003			0.005	0.005	0.00125
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.8									4.8	4.8	4.8
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.9	4.6	5.1	5.1	4.5	4.8	5.4	5.3	5.1	4.8	4.6	5.4	4.5	4.941666667
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				38									38	38	38
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				71									71	71	71
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	<0.3	1	0.5	1	0.4	0.525
47	ｐｈ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.325
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	1	0.25
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	0.8	0.8	0.066666667

・・・毎月検査項目　　・・・3カ月検査（省略不可項目）