

【上水道一知清】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	24項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	24項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.9									0.9	0.9	0.9
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.051									0.051	0.051	0.051
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.06			<0.06			0.07	0.06	0.0325
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.00225
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.005			0.007			0.004			0.003			0.007	0.003	0.005
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.001			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.025									0.025	0.025	0.025
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.8									5.8	5.8	5.8
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.9	6.7	8.0	6.8	8.0	8.3	7.6	8.1	8.4	8.9	10.7	8.9	10.7	6.7	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	58.3			59			66.7			70.5			70.5	58.3	64
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	95			100			112			108			112	95	104
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	6.8	6.6	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	6.6	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道－論田】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	24項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	24項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.10									0.1	0.1	0.1
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.079									0.079	0.079	0.079
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.12			<0.06			0.12	0.07	0.0475
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.008			0.012			0.015			0.005			0.015	0.005	0.01
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			0.005			0.004			<0.003			0.005	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.016			0.021			0.024			0.011			0.024	0.011	0.018
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.006			0.007			0.007			<0.003			0.007	0.006	0.005
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.006			0.007			0.007			0.004			0.007	0.004	0.006
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				6.0									6	6	6
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	10.3	9.6	8.8	7.1	7.5	7.5	8.4	8.6	13.5	9.9	12.4	11.8	13.5	7.1	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	59.9			52			73.9			75.6			75.6	52	65
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	104			92			116			114			116	92	107
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	6.9	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道一大瀬】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	22項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	22項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.08			<0.06			0.08	0.08	0.02
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.012			0.016			0.006			0.002			0.016	0.002	0.009
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.009			0.012			<0.003			<0.003			0.012	0.009	0.005
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.015			0.021			0.013			0.005			0.021	0.005	0.014
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.007			0.007			<0.003			<0.003			0.007	0.007	0.004
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.015									0.015	0.015	0.015
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.7									4.7	4.7	4.7
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.9	4.8	4.5	4.5	4.2	4.4	4.8	5.1	5.6	5.3	5.8	5.3	5.8	4.2	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				34									34	34	34
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				56									56	56	56
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	6.7	7.3	7.3	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	6.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	1	2	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	1	0.583
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.008

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道－立川】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	25項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	25項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.8									0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.069									0.069	0.069	0.069
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.09			<0.06			0.09	0.08	0.0425
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.003			0.011			0.003			0.001			0.011	0.001	0.0045
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.006			<0.003			<0.003			0.006	0.006	0.002
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.003			0.003	0.002	0.00275
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.008			0.021			0.010			0.006			0.021	0.006	0.011
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.005			<0.003			<0.003			0.005	0.005	0.001
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.007			0.004			0.002			0.007	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下	0.09			0.099			0.08			0.04			0.099	0.04	0.07725
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.062									0.062	0.062	0.062
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				6.2									6.2	6.2	6.2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	9.2	9.4	9.2	7.8	9.3	10.3	12.6	13.1	11.4	14.5	14.0	10.6	14.5	7.8	11
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	75.5			77			82.0			84.2			84.2	75.5	80
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	124			125			135			125			135	124	127
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	0.083
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.008

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道一岡の成】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月24日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	22項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	22項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.8									0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.10			0.11			0.11	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.003			0.002			0.002			0.01			0.01	0.002	0.00425
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.002			<0.003			<0.003			0.002	0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.00375
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.010			0.011			0.010			0.006			0.011	0.006	0.009
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.023									0.023	0.023	0.023
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.3									3.3	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.8	6.0	5.2	4.8	5.0	5.0	5.2	5.1	5.0	5.1	5.3	5.4	6	4.8	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				42									42	42	42
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				78									78	78	78
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道－池田】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	22項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	22項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.7									0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.018									0.018	0.018	0.018
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.15			<0.06			<0.06			0.15	0.15	0.0375
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.004			0.009			0.005			0.001			0.009	0.001	0.00475
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.006			<0.003			<0.003			0.006	0.006	0.002
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			0.002	0.002	0.0005
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.006			0.013			0.011			0.002			0.013	0.002	0.008
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.001
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.044									0.044	0.044	0.044
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.6									4.6	4.6	4.6
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	5.0	5.5	5.0	6.7	4.8	4.7	5.4	5.6	5.7	5.5	6.0	5.6	6.7	4.7	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				63									63	63	63
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				109									109	109	109
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.7	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	0.083
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道－立川第2】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	25項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	25項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	5	5	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.6									0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.08									0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.053									0.053	0.053	0.053
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.13			0.20			<0.06			0.2	0.13	0.0825
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.012			0.016			0.010			0.004			0.016	0.004	0.0105
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.008			0.011			0.005			<0.003			0.011	0.005	0.006
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.0015
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.016			0.025			0.019			0.010			0.025	0.01	0.018
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.008			0.009			0.005			<0.003			0.009	0.005	0.006
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.007			0.004			0.007	0.004	0.006
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下	0.01			0.019			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01475
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.5									5.5	5.5	5.5
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.5	6.2	7.6	6.4	7.1	8.0	11.0	11.8	9.6	12.5	11.4	8.7	12.5	6.2	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	57.9			67			87.7			87.8			87.8	57.9	75
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	94			108			140			134			140	94	119
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.9	1.4	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.9	1.4	0.5	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2	7.2	7.6	7.7	7.8	7.7	7.9	8.0	8.0	7.7	8	7.2	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度（度）	5度以下	<1	4	2	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	4	4	1	1.083
51	濁度（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.017

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道一川登】

「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			27項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	27項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	27項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下	1.1			0.4			0.42			0.53			1.1	0.4	0.6125
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下	0.06			<0.08			0.07			0.07			0.07	0.06	0.05
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.20			0.06			0.2	0.06	0.065
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.010			0.016			0.013			0.004			0.016	0.004	0.01075
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.007			0.011			0.006			<0.003			0.011	0.006	0.006
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.016			0.023			0.019			0.007			0.023	0.007	0.016
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.008			0.011			0.007			0.003			0.011	0.003	0.007
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下	0.03			<0.005			0.08			0.03			0.08	0.03	0.035
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.2									3.2	3.2	3.2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.7	6.5	6.6	4.7	6.1	6.3	6.8	7.0	8.4	7.5	12.0	7.8	12	4.7	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	73.3			31			72.1			69.3			73.3	31	61
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	114			52			111			104			114	52	95
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	6.8	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	6.8	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	0.083
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.025

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

【上水道－石畳】 ※令和4年1月より供用開始

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			51項目 4月19日	9項目 5月10日	9項目 6月14日	51項目 7月10日	9項目 8月17日	9項目 9月13日	51項目 10月11日	9項目 11月15日	9項目 12月20日	51項目 1月17日	9項目 2月14日	9項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下	0.78			0.6			0.79			0.81			0.81	0.6	0.745
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下	<0.05			<0.08			<0.05			<0.05			0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下	0.07			0.052			0.08			0.08			0.08	0.052	0.0705
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0001			<0.0002			<0.0002			0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下	<0.005			<0.001			<0.005			<0.005			0	0	0
16	γ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.0003			<0.0001			<0.0003			<0.0003			0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.06			0.13			0.13			0.13	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.009			0.019			0.009			0.005			0.019	0.005	0.0105
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			<0.002			0.003			0.004			0.005	0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.014			0.028			0.016			0.008			0.028	0.008	0.017
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.009			0.017			0.007			0.006			0.017	0.006	0.01
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.005			0.003			0.007	0.003	0.005
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下	0.053			0.054			0.029			0.040			0.054	0.029	0.044
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下	0.02			0.027			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02425
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下	<0.03			0.007			<0.03			<0.03			0.007	0.007	0.00175
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下	<0.01			0.006			<0.01			<0.01			0.006	0.006	0.0015
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下	3.6			3.6			5.3			4.2			5.3	3.6	4.175
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	5.9	6.5	6.1	5.7	5.2	5.4	5.6	5.5	5.6	5.5	6.1	6.2	6.5	5.2	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	46.6			46			61.2			63.5			63.5	46	54
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	79			77			103			90			103	77	87
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.033

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）