

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一五十崎】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			26項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	26項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	26項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下	2.4			2.4			1.1			1.6			2.4	1.1	1.875
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下	0.08			0.09			0.09			0.09			0.09	0.08	0.0875
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.042									0.042	0.042	0.042
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.07			<0.06			0.08	0.07	0.0375
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.003			<0.001			0.003	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.029									0.029	0.029	0.029
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				9.8									9.8	9.8	9.8
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	14.7	15.2	11.8	10.6	9.3	9.8	13.8	13.1	12.5	12.5	16.2	13.7	16.2	9.3	12.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	79.7			87			85.1			79.0			87	79	83
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	151			148			152			136			152	136	147
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.4	1.4	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	4	0.333
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.033

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－平岡】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	24項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	24項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.6									0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.10									0.1	0.1	0.1
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.033									0.033	0.033	0.033
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.07			<0.06			0.08	0.07	0.0375
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.001			0.002			0.004	0.001	0.002
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	0.001	0.001
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.3									5.3	5.3	5.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.9	5.9	6.4	5.4	5.5	5.4	6.8	7.6	7.4	8.2	8.9	7.4	8.9	5.4	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	57.9			53			67.1			66.7			67.1	53	61
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	100			86			108			102			108	86	99
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一大久喜】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月21日	25項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	25項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	3	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.8									0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下	0.10			0.12			0.10			0.10			0.12	0.1	0.105
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.042									0.042	0.042	0.042
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			0.07	0.07	0.0175
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.5									5.5	5.5	5.5
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	7.7	6.7	6.2	5.4	6.9	6.0	5.8	5.9	7.1	7.6	8.3	8.6	8.6	5.4	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	51.3			60			80.8			66.9			80.8	51.3	65
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	96			96			126			110			126	96	107
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一谷・成内】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	23項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	23項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.3									0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.016									0.016	0.016	0.016
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.12			0.19			<0.06			0.19	0.12	0.0775
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.002	0.0005
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.004			0.002			<0.001			0.004	0.001	0.00175
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.010			0.004			<0.001			0.01	0.002	0.004
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.001			0.003			0.002			<0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.017									0.017	0.017	0.017
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.4									4.4	4.4	4.4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.3	3.9	3.6	3.6	3.9	4.0	4.2	4.2	4.5	4.7	5.0	4.6	5	3.6	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	54.9			64			68.3			61.5			68.3	54.9	62
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				90									90	90	90
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一下宿間】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	25項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	25項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				1.1									1.1	1.1	1.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下	0.10			0.10			0.11			0.11			0.11	0.1	0.105
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.075									0.075	0.075	0.075
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.06			0.08			<0.06			0.08	0.06	0.035
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	0.001	0.00025
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.004			0.001			<0.001			0.004	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				6.2									6.2	6.2	6.2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	7.9	7.4	7.0	5.8	5.7	5.0	6.5	7.6	8.1	8.7	10.9	9.2	10.9	5	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	62.4			70			72.9			62.7			72.9	62.4	67
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	108			107			122			105			122	105	111
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.9	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7	6.6	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一川上】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	22項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	22項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.3									0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.33			0.14			0.43			0.16			0.43	0.14	0.265
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.004			0.006			0.002			0.001			0.006	0.001	0.00325
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.003			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.007			0.013			0.007			0.003			0.013	0.003	0.008
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.002			0.001			0.004	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.6									3.6	3.6	3.6
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.7	4.5	4.6	3.6	4.4	4.3	4.6	4.8	4.9	4.7	5.1	4.9	5.1	3.6	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				49									49	49	49
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				73									73	73	73
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－新田】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	24項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月19日	24項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.17			0.26			0.38			0.16			0.38	0.16	0.2425
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.007			0.009			0.006			0.002			0.009	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.0025
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.013			0.019			0.012			0.006			0.019	0.006	0.013
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.004			<0.003			0.004	0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.006			0.004			0.002			0.006	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.9									3.9	3.9	3.9
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.0	6.1	5.8	5.4	5.7	5.6	5.7	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	6.1	5.4	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	70.4			71			82.0			88.6			88.6	70.4	78
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	95			96			120			118			120	95	107
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジオオスミン	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.0001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

th

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）