

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	25項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	25項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下	2.0			2.4			1.6			2.5			2.5	1.6	2.125
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.042									0.042	0.042	0.042
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.09			0.11			0.06			0.11	0.06	0.065
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.08			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.023									0.023	0.023	0.023
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				10.3									10.3	10.3	10.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	11.7	12.2	12.2	9.5	7.3	7.0	8.9	10.4	11.0	12.9	15.0	20.1	20.1	7	11.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	77.1			81			76.5			85.9			85.9	76.5	80
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	133			138			124			130			138	124	131
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	24項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	24項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.1									0.1	0.1	0.1
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.034									0.034	0.034	0.034
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.09			0.1			<0.06			0.1	0.09	0.0475
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.00175
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.00			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.005			0.005			0.003			0.001			0.005	0.001	0.004
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.001
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.6									5.6	5.6	5.6
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	5.8	6.5	6.4	5.5	6.9	5.2	5.5	5.0	5.6	8.3	10.4	7.2	10.4	5	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	50.5			52			63.7			62.0			63.7	50.5	57
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	82			82			88			84			88	82	84
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

【上水道一大久喜】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和6年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	24項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	24項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.9									0.9	0.9	0.9
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.12									0.12	0.12	0.12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.046									0.046	0.046	0.046
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.06			0.1			0.11			0.11	0.06	0.0675
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5.7									5.7	5.7	5.7
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.6	8.1	6.5	5.7	6.7	5.3	5.6	5.3	6.0	6.8	7.3	8.6	8.6	5.3	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	46.3			52			61.6			65.8			65.8	46.3	56
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	72			85			98			92			98	72	87
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	6.8	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	6.8	7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度（度）	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	23項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	23項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				1.3									1.3	1.3	1.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.1									0.1	0.1	0.1
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.083									0.083	0.083	0.083
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.09			<0.06			0.15			0.09			0.15	0.09	0.0825
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.002			0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.005			0.005			0.007			0.003			0.007	0.003	0.005
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.001			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				7									7	7	7
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.2	4.2	4.3	6.5	4.5	3.8	4.1	3.7	4.4	4.9	5	4.7	6.5	3.7	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	55.5			72			67.5			60.6			72	55.5	64
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				68									68	68	68
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	6.8	7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	6.8	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.017

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	24項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	24項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.08									0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.018									0.018	0.018	0.018
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.25			0.11			<0.06			0.25	0.11	0.09
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			0.004			<0.001			<0.001			0.004	0.004	0.001
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.009			0.002			<0.001			0.009	0.002	0.003
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	0.003	0.001
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.00025
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				5									5	5	5
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	7.7	7.6	7.4	4	5.8	5.1	6.2	6.2	6.3	7.4	8.4	9.3	9.3	4	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	59.4			59			68.9			56			68.9	56	61
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	80			85			107			86			107	80	90
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.2	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7	7	7.2	6.6	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	22項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	22項目 1月7日	9項目 2月12日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.6									0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.20			0.32			0.41			0.14			0.41	0.14	0.2675
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.003			0.007			0.003			<0.001			0.007	0.003	0.00325
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.008			0.014			0.009			0.002			0.014	0.002	0.008
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.003			0.001			0.005	0.001	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.0									4	4	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.0005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.6	5.1	4.8	4.2	4.7	4.2	4.4	4.2	4.7	5.0	4.5	4.4	5.1	4.2	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				48									48	48	48
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				104									104	104	104
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月16日	9項目 5月14日	9項目 6月11日	51項目 7月23日	9項目 8月20日	9項目 9月18日	24項目 10月16日	9項目 11月13日	9項目 12月10日	24項目 1月7日	9項目 2月14日	9項目 3月6日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.17			0.4			0.65			0.07			0.65	0.07	0.3225
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.008			0.01			0.009			0.002			0.01	0.002	0.00725
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.008			0.005			<0.003			0.008	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.00225
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.014			0.019			0.016			0.006			0.019	0.006	0.014
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.008			0.005			<0.003			0.008	0.004	0.004
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.006			0.005			0.002			0.006	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.9									4.9	4.9	4.9
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	6.0	5.8	5.8	6.5	6.0	5.9	5.8	4.9	5.3	6.0	5.4	5.2	6.5	4.9	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	63.6			65			76.7			84.3			84.3	63.6	72
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	89			90			107			105			107	89	98
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0