

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	22項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	22項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.016									0.016	0.016	0.016
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.24			<0.06			0.24	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.002			0.007			0.009			0.001			0.009	0.001	0.00475
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.005			0.013			0.017			0.002			0.017	0.002	0.009
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			0.003			0.003			<0.003			0.003	0.003	0.002
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.006			0.001			0.006	0.001	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.6									4.6	4.6	4.6
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.9	5.2	4.9	4.9	4.6	4.3	4.1	4.7	5.1	4.9			5.2	4.1	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				51									51	51	51
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				78									78	78	78
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3			0.4	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5			7.6	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			1	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	23項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	23項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.014									0.014	0.014	0.014
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.006			0.06	0.06	0.015
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.009			0.006			0.005			0.002			0.009	0.002	0.0055
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.004			0.003			<0.003			<0.003			0.004	0.003	0.002
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.002			<0.001			0.002	0.001	0.00075
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.011			0.01			0.011			0.004			0.011	0.004	0.009
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.001
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.3									3.3	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.5	4.4	3.8	4	3.9	3.9	4.1	3.9	4.2	4.5			4.5	3.8	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	59.1			66			75			71.1			75	59.1	68
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				99									99	99	99
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.7	<0.3	1.5	<0.3	0.4	<0.3	0.7	0.4	0.3	<0.3			1.5	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8			8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			4	4	0.4
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0.1	0.01

【上水道－恩地町上】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和6年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	24項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	23項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.067									0.067	0.067	0.067
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.29			<0.06			0.29	0.29	0.0725
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.007			0.004			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.002
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.009			0.008			0.012			0.003			0.012	0.003	0.008
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.3									4.3	4.3	4.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.4	4.6	4.1	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3	4.4	4.5			4.6	4.1	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	98.7			122			107			99.6			122	98.7	107
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	122			158			148			134			158	122	141
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005						0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.6	0.4	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3			0.9	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8			8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			2	2	0.2
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	24項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	24項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				0.002									0.002	0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			0.07			0.07	0.07	0.035
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.013			<0.001			<0.001			0.003			0.013	0.003	0.004
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			<0.002			<0.003			<0.003			0.005	0.005	0.001
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	0.002	0.001
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.016			0.004			0.003			0.005			0.016	0.003	0.007
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			<0.002			<0.003			<0.003			0.005	0.005	0.001
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.002			0.001			0.002			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下	0.02			0.011			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01525
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.0									3	3	3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.6	4.4	3.8	3.9	4.0	4.4	3.8	4.1	4.5	4.4			4.6	3.8	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	62.5			41			38.1			71.5			71.5	38.1	53
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				65									65	65	65
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.7	0.3	1	<0.3	0.8	0.3	<0.3	0.7	0.4	<0.3			1	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9			7.9	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			2	1	0.3
51	濁度	(度) 2度以下	0.1	0.2	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0.1	0.03

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	22項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	22項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	10	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				0.002									0.002	0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			0.07	0.07	0.0175
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.007			0.001			<0.001			<0.001			0.007	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.001
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.00125
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.01			0.005			0.003			0.002			0.01	0.002	0.005
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.002			0.001			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				2.9									2.9	2.9	2.9
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4.2	4.4	4.1	3.9	3.6	3.7	3.8	3.7	3.9	3.8			4.4	3.6	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				41									41	41	41
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				66									66	66	66
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.5	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3			0.6	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8			7.9	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			1	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0

【上水道－突合】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和6年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	24項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	24項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				0.001									0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				0.11									0.11	0.11	0.11
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.032									0.032	0.032	0.032
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.26			0.11			0.26	0.07	0.11
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	0.002	0.0005
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0	0
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.003			0.002			0.003			<0.001			0.003	0.002	0.002
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.005			0.002			0.005			0.004			0.005	0.002	0.004
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003			<0.003			0.003	0	0
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.002			<0.001			<0.001			0.002			0.002	0.002	0.001
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			0.002	0.002	0.0005
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.8									4.8	4.8	4.8
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	4	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	4.1	4.0	4.3	4.2			4.3	3.6	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下	101.0			83			99.4			72.7			101	72.7	89
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下	134			123			135			110			135	110	126
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			0.4	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9			8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			1	0	0
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	22項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	22項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	4	1	2	2	0	0	1	0	0	0	4	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.3									0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.09			<0.06			0.11			<0.06			0.11	0.09	0.05
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.01			0.008			0.011			0.004			0.011	0.004	0.00825
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.006			0.004			0.005			<0.003			0.006	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.013			0.011			0.016			0.005			0.016	0.005	0.011
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.006			0.002			0.005			<0.003			0.006	0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.001			0.005	0.001	0.003
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.01									0.01	0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				4.3									4.3	4.3	4.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	5.3	4.3	4	4	3.8	4	4.6	4.3	4.8	4.5			5.3	3.8	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				30									30	30	30
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				63									63	63	63
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.02									0.02	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.5	0.6	1.9	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3			1.9	0.3	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7			7.8	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	1	5	<1	1	1	<1	<1	<1	<1			5	1	0.8
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0

【上水道－上田渡】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和6年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月15日	9項目 5月21日	9項目 6月10日	51項目 7月28日	9項目 8月20日	9項目 9月9日	22項目 10月14日	9項目 11月11日	9項目 12月9日	22項目 1月14日	4項目 2月14日	4項目 3月14日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L) 0.003mg/L以下				<0.0003									0.0003	0	0
4	水銀及びその化合物	(mg/L) 0.0005mg/L以下				<0.00005									0.00005	0	0
5	セレン及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
6	鉛及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
8	六価クロム化合物	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.04 mg/L以下				<0.004									0.004	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 10mg/L以下				0.7									0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	(mg/L) 0.8mg/L以下				<0.08									0.08	0	0
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
14	四塩化炭素	(mg/L) 0.002mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
15	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 0.04mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
17	ジクロロメタン	(mg/L) 0.02mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
18	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.0001									0.0001	0	0
19	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
20	ベンゼン	(mg/L) 0.01mg/L以下				<0.001									0.001	0	0
21	塩素酸	(mg/L) 0.6mg/L以下	0.08			0.08			0.17			0.11			0.17	0.08	0.11
22	クロロ酢酸	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0	0
23	クロロホルム	(mg/L) 0.06mg/L以下	0.010			0.01			0.014			0.007			0.014	0.007	0.01025
24	ジクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.005			0.006			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	0.0005
26	臭素酸	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
27	総トリハロメタン	(mg/L) 0.1mg/L以下	0.013			0.016			0.022			0.009			0.022	0.009	0.015
28	トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.006			0.005			0.006			0.005			0.006	0.005	0.006
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L) 0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.007			0.002			0.007	0.002	0.004
30	ブロモホルム	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0	0
31	ホルムアルデヒド	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0.008	0	0
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.2mg/L以下				0.024									0.024	0.024	0.024
34	鉄及びその化合物	(mg/L) 0.3mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
35	銅及びその化合物	(mg/L) 1.0mg/L以下				0.007									0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 200mg/L以下				3.3									3.3	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物	(mg/L) 0.05mg/L以下				<0.005									0.005	0	0
38	塩化物イオン	(mg/L) 200mg/L以下	5.3	3.7	4.9	5.1	4.6	4.7	5.1	4.9	5.6	5.3			5.6	3.7	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L) 300mg/L以下				40									40	40	40
40	蒸発残留物	(mg/L) 500mg/L以下				72									72	72	72
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L) 0.2mg/L以下				<0.002									0.002	0	0
42	ジェオスミン	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L) 0.00001mg/L以下				<0.000001									0.000001	0	0
44	非イオン界面活性剤	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0.005	0	0
45	フェノール類	(mg/L) 0.005mg/L以下				<0.0005									0.0005	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L) 3mg/L以下	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	<0.3			0.8	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.8	7.1	7.3	7.2	7.2	7.7	7.7	7.7	7.7			7.8	7.1	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	(度) 5度以下	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			1	1	0.1
51	濁度	(度) 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0.5	0	0