

令和6年度 内子町クリーンセンター 維持管理状況

		令和6年									令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物（単位:トン）		293.79	279.85	245.66	285.23	267.47	253.77	282.47	260.03	283.58	260.43	209.73	267.42
燃焼ガス （炉内において連続的に測定（800℃以上））	1号炉	907.3	898.1	897.3	898	899.2	896.7	904	896.4	899.3	896.3	901.5	899.6
	2号炉	902.8	892.9	901.3	891	891.1	897.9	897.2	899.5	887.9	894	902.8	898.6
集じん機に流入する燃焼ガス温度 （有害ガス除去装置入口にて連続的に測定（概ね200℃以下））	1号炉	168.9	169	168.3	169	168.7	169.1	168.9	169	166.8	167.8	159.5	166.8
	2号炉	168.9	168.5	167.1	169	167.8	168.5	167.1	169.1	166.2	166.7	168.2	167.9
排ガス中の一酸化炭素濃度 （誘引送風機入口にて連続的に測定（100ppm以下））	1号炉	2.9	2.1	1.5	1.8	2.1	2.1	1.6	10.4	5.0	2.6	1.3	3.7
	2号炉	1.2	2.0	1.7	2.6	5.1	3.5	3.7	8.4	11.4	10.5	8.7	8.7

※燃焼ガス温度・集じん機に流入する燃焼ガス温度・排ガス中の一酸化炭素濃度は、連続記録計の月平均値を記載しています。

詳細データは、内子町クリーンセンターにおいて閲覧可能です。

			令和6年									令和7年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備、排ガス設備内に堆積したばいじんの除去 を行った年月日	冷却設備	1号炉	15日	6日、27日	10日、17日	8日	26日	9日、30日	21日	11日	2日、23日	20日	－	17日
		2号炉	15日	6日、27日	10日、17日	8日	26日	9日、30日	21日	11日	2日、23日	20日	24日	17日
	排ガス処理設備	1号炉												
		2号炉												

※冷却設備：空気予熱器の除じんは、スートブロウにより運転日に実施（空予清掃）

※排ガス処理施設：ろ過式集じん機の除じんは、空気式自動洗浄装置により運転日に実施

			1回目	2回目
排ガス中のばい煙量 又はばい煙濃度 （煙突測定孔にて測定） （測定回数：年2回）	1号炉	排ガスを採取した年月日	6月14日	12月13日
		測定結果の得られた年月日	6月28日	1月6日
		硫黄酸化物濃度（Sox）（K値）	0.081	0.10
		ばいじん濃度（g/㎡N）	0.013	0.007
		塩化水素濃度（HCL）（mg/㎡N）	320	360
		窒素酸化物濃度（Nox）（ppm）	100	54
	2号炉	排ガスを採取した年月日	6月14日	12月13日
		測定結果の得られた年月日	6月28日	1月6日
		硫黄酸化物濃度（Sox）（K値）	0.069	0.088
		ばいじん濃度（g/㎡N）	0.008	0.006
		塩化水素濃度（HCL）（mg/㎡N）	270	230
		窒素酸化物濃度（Nox）（ppm）	100	64

ばい煙濃度の排出基準（大気汚染防止法）

硫黄酸化物濃度	K値規制 17.5以下
ばいじん濃度	0.15g/㎡N以下
塩化水素濃度	700mg/㎡N以下
窒素酸化物濃度	250ppm以下

K値：地域ごとに定める定数

排ガス中の ダイオキシン類濃度 （煙突測定孔にて測定） （測定回数：年1回）	1号炉	排ガスを採取した年月日	6月14日
		測定結果を得られた年月日	7月3日
		測定結果（ng-TEQ/㎡N）	0.22
	2号炉	排ガスを採取した年月日	6月14日
		測定結果を得られた年月日	7月3日
		測定結果（ng-TEQ/㎡N）	1.2

ダイオキシン類濃度の排出基準（ダイオキシン類対策特別措置法）

ダイオキシン類濃度	5ng-TEQ/㎡N
-----------	------------